



ELEWACJA "V"

- LEGENDA:**
- K - Kocioł gazowy, kondensacyjny, z zamkniętą komorą spalania typ MODULEX300 o mocy nominalnej 300kW firmy UNICAL
 - SZ - Szafka do prania, gazowa o mocy nominalnej 50kW
 - KG - Kuchnia gazowa czteropaliwkowa o mocy nominalnej 15kW
 - PG - Piec gazowy o mocy nominalnej 15kW
 - SG1 - Funkcja redukcyjno-pomiarowa, wyposażony w reduktor ciśnienia oraz gazomierz - wg projektu przyłącza
 - SG2 - Szafka gazowa naszczenna, wyposażona w automatyczny zawór oddziałający typ MAC3 DN65 firmy FLAMAGAZ, dwa zawory rezerwne oddziałające DN65 i DN32 kolierzowe do gazu
 - SG3 - Szafka gazowa naszczenna, wyposażona w automatyczny zawór oddziałający typ MAC3 DN50 firmy FLAMAGAZ oraz zawór rezerwny oddziałający DN50
 - BF - Butor gazu, rura stalowa DN200 długości 2,0m
 - Z1 - Zawór kulowy oddziałający, kolierzowy DN65 do gazu
 - Z2 - Zawór kulowy oddziałający, kolierzowy DN50 do gazu
 - Z3 - Zawór kulowy oddziałający, gwintowany DN50 do gazu
 - Z4 - Zawór kulowy oddziałający, gwintowany DN40 do gazu
 - Z5 - Zawór kulowy oddziałający, gwintowany DN32 do gazu
 - Z6 - Zawór kulowy oddziałający, gwintowany DN20 do gazu
 - Mg1 - Automatyyczny zawór oddziałający typ MAC3 DN65 firmy FLAMAGAZ
 - Mg2 - Automatyyczny zawór oddziałający typ MAC3 DN50 firmy FLAMAGAZ
 - F1 - Filtr statyczny, gwintowany DN32 do gazu
 - DEX12 - Detektor gazu DEK-12/N firmy GAZEX
 - MD2 - Moduł alarmowy MD4.Z firmy GAZEX
 - MD4 - Moduł alarmowy MD4.Z firmy GAZEX
 - SL - Sygnalizator akustyczno- optyczny SL 32-1 firmy GAZEX
 - projektowan instalacja z rur stalowych, do nat. gazu
 - projektowane obory instalacji gazu

PIO-SAN Typ-SAN* Prace projektowe, projektowanie i nadzór inwestycyjny
ul. Rybnicza 4/5, 25-222 Kielce
Budynek 36, Bliska gm. Miecinia
061 311-76-21
email: pio-san@poczta.fm; pio-san@pio-san.pl

Temat opracowania: BUDOWA INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO W DOMU POMOCY SPÓŁCZNEJ WŁASZCZOWIE ZASILAJĄCEJ W PALIMO KOTŁOWNIE GAZOWĄ O MOCY 300kW I KUCHNIE. 29-100 WŁASZCZOWA UL. KONIECPOLSKA 20 DZ. NR EWID. 4149/2 I 4151/2 OBR. 261/306-4/0006

Inwestor: DOM POMOCY SPÓŁCZNEJ W WŁASZCZOWIE 29-100 Właszczowa: ul. Koniecpolska 20

Objekt: Dom Pomocy Społecznej

Faza: Projekt budowlany

Branoza: Instalacje sanitarne

Nazwa rysunku: Rzut przyziemia bud. kuchni - instalacja gazu Mk. rys. 1:100

Opis rysunku	Uprawnienie	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. Piotr Cwiek	11.2017	
Opracował:	mgr inż. Lukasz Marchul	11.2017	
Sprawił:	mgr inż. Marcin Kochel	11.2017	

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARSTWA I PRACY PUBLICZNEJ z dnia 12 lutego 2013 r. (Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Nr 120/Poz. 1204) zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości opłaty za wydanie pozwolenia na budowę i sposobu ustalania wysokości opłaty za wydanie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych. Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania wysokości opłaty za wydanie pozwolenia na budowę i sposobu ustalania wysokości opłaty za wydanie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych. Wzrost opłaty za wydanie pozwolenia na budowę z 10 zł do 100 zł, a opłaty za wydanie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych z 5 zł do 50 zł.